

Numer 13/R66/03695	Miejscowość Szczytno	Data 21-08-2013
--------------------	----------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: Kolidacja sieci elektroenergetycznej z projektowanym nowym zagospodarowaniem przebudowywanej ulicy Murarskiej

Adres (Nr działki): Nidzica, ul. Murarska, działka numer 6-42
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Obwód [nN] - PIERZEJA WSCHÓD [0044-02]
 - 2.2. Obwód [nN] - SKLEP SDH [0044-03]
 - 2.3. Obwód [nN] - TARGOWISKO [0044-05]
 - 2.4. Obwód [nN] - KLASZTOREK [0044-06]
 - 2.5. Obwód [nN] - WINIARNIA [0044-07]
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:

-
 - 3.2. Stacja transformatorowa:

-
 - 3.3. Urządzenia nn:

Istniejące odcinki sieci elektroenergetycznej wymienione powyżej przebudować poza obszar kolidujący z nowym projektem zagospodarowania terenu ulicy Murarskiej.

Zachować istniejący układ sieci, z wyjątkiem: zasilanie działki nr 37 (przyłącze napowietrzne) wykonać z przebudowanego obwodu Pierzeja Wschód nr 0044-02.
 - 3.4. Demontaże:

Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Szczytynie;
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekt budowlany - wykonawczy przebudowywanych odcinków sieci (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Szczytynie - Dział Dokumentacji Energetycznej.;

Koncepcję projektu przebudowy sieci uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Szczytynie.
 - 4.2. Inne wymagania:

Kable elektroenergetyczne przebiegające przez obszary utwardzane mechanicznie należy przebudować poza obręb kolizji lub zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.;

Dla wszystkich skrzyżowań linii napowietrznych 0,4kV z projektowanym układem drogowym należy wykonać profile skrzyżowań.

W zakresie przebudowy istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego należy skontaktować się z Energa - Oświetlenie Sp. z o.o.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.



Więcek Jacek

OPRACOWAŁ

tel. 896121637

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódkiewicz

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno

Specjalista ds. Przyłączeń

Jacek Więcek