

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| Numer 13/R66/03695 | Miejscowość Szczytno | Data 21-08-2013 |
|--------------------|----------------------|-----------------|

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Kolidacja sieci elektroenergetycznej z projektowanym nowym zagospodarowaniem przebudowywanej ulicy Murarskiej
Adres (Nr działki): Nidzica, ul. Murarska, działka numer 6-42
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Obwód [nN] - PIERZEJA WSCHÓD [0044-02]
 - 2.2. Obwód [nN] - SKLEP SDH [0044-03]
 - 2.3. Obwód [nN] - TARGOWISKO [0044-05]
 - 2.4. Obwód [nN] - KLASZTOREK [0044-06]
 - 2.5. Obwód [nN] - WINIARNIA [0044-07]
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 3.3. Urządzenia nn:
Istniejące odcinki sieci elektroenergetycznej wymienione powyżej przebudować poza obszar kolidujący z nowym projektem zagospodarowania terenu ulicy Murarskiej.
Zachować istniejący układ sieci, z wyjątkiem: zasilanie działki nr 37 (przyłącze napowietrzne) wykonać z przebudowanego obwodu Pierzeja Wschód nr 0044-02.
 - 3.4. Demontaże:
Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Szczytynie;
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy przebudowywanych odcinków sieci (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Szczytynie - Dział Dokumentacji Energetycznej.;
Koncepcję projektu przebudowy sieci uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Szczytynie.
 - 4.2. Inne wymagania:
Kable elektroenergetyczne przebiegające przez obszary utwardzane mechanicznie należy przebudować poza obręb kolizji lub zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.;
Dla wszystkich skrzyżowań linii napowietrznych 0,4kV z projektowanym układem drogowym należy wykonać profile skrzyżowań.
W zakresie przebudowy istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego należy skontaktować się z Energa - Oświetlenie Sp. z o.o.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.



Więcek Jacek
OPRACOWAŁ
tel. 896121637

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódkiewicz

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno

specjalista ds. Przyłączeń

Jacek Więcek

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Numer 13/R66/03695 - zmiana | Miejscowość Szczytno | Data 04-11-2013 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|

ZMIANA DO WARUNKÓW PRZEBUDOWY
(usunięcia kolizji)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Obiekt kolidujący: Kolizja istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowanym, nowym zagospodarowaniem przebudowywanej drogi – ulica Murarska w msc. Nidzica.

Lokalizacja: Nidzica ulica Murarska działka nr 6 – 42.

Niniejszym dokumentem wprowadza się następujące zmiany w Warunkach Przebudowy Sieci nr 13/R66/03695 z dnia 21-08-2013:

...

3.3. Urządzenia nN:

Istniejące odcinki sieci elektroenergetycznej, wymienione w punkcie 2, wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów, przebudować według potrzeb z zachowaniem obowiązujących w Energa – Operator SA standardów technicznych, poza obszar kolidujący z nowym projektem zagospodarowania terenu ulicy Murarskiej w Nidzicy.

...

Pozostałe zapisy Warunków Przebudowy Sieci nr 13/R66/03695 z dnia 21-08-2013 pozostają bez zmian.

OPRACOWAŁ:
Jacek Więcek

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytynie
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji

Jacek Sztukowski

Specjalista ds. Przyłączeń


Jacek Więcek