


RZUT DACHU



Legenda:

- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-4 w studziencie prod "Galmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku lub alternetywnie w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi
- proj. drut DFeZn ϕ 8
- proj. bednarka FeZn 30x4

1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 i w odległości min 1,5 m



ul. Mroza 17/17
10-692 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79

+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT:	Rozbudowa budynku szkoły, działka nr 12-64 i 12-65 Łyna, gmina Nidzica		
TEMAT:	Rzut dachu - instalacja odgromowa		
SKALA 1:100	NR RYS. E-03	DATA 06.2015	
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11		podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. Jacek Królikiewicz upr.bud.nr WAM/0176/PWOE/14		podpis
OPRACOWAŁ:	tech. Maciej Wróblewski		podpis