

Nidzica, 30 kwietnia 2014r.

**GMINA NIDZICA  
PLAC WOLNOŚCI 1  
13-100 NIDZICA**

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.6.2014**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TI. 271.6.2014  
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych etapu I zadania pn.:  
„Budowa sieci wodociągowej z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew”.

## **WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania:

*Zamawiający zamieścił w projekcie Technologia: projekt podstawowy i wykonawczy w temacie Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad Jeziorem Omulew – Etap I – wykonanie orurowania bloku napowietrzania wody w gatunku stali X5CrNi 10-10 (1.4301) natomiast pozostałą resztę orurowania galerii stacji tj. filtracji odżelazniania o odmanganiania jak i zestawu hydroforowego ze stali X5CrNiMo 17 12 2 (1.4401). Czy zamawiający zezwala na wykonanie galerii w jednolitym nierdzewnym materiale X5CrNi 10-10 (1.4301)?*

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie jednolitości stali nierdzewnej przy stosowaniu gatunku X5CrNiMo 17 12 2 (1.4401) dla galerii i instalacji bloku napowietrzania.

*Powyższe wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – [http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica\\_gmina\\_miejsko\\_-\\_wiejska/](http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/)*

BURMISTRZ NIDZICY  
DARIUSZ SZYPULSKI