

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

| Nr pom. | Nazwa grupy pomieszczeń | Nazwa pomieszczenia | Liczba osób | Ilość powietrza [m ³ /h/osobę] | Nawiew [m ³ /h] | Wywiew [m ³ /h] | Pow. pom. [m ²] | Wys. pom. [m] | Kub. pom. [m ³] | Krotność [LW/h] | Nawiew [m ³ /h] | Krotność [LW/h] | Wywiew [m ³ /h] | Uwaga |
|---------|-------------------------|---------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Wentylatory oddymiające

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------------|--|--|--|--|-------|------|--------------|--|------|-------------|------|--|
| 5.05 | IV Piętro | Korytarz | | | | | 41,17 | 3,50 | 144,10 | | 3509 | | | <i>Nawiew poprzez otwierane dwa okna z siłownikami sprzężonymi z wentylatorami oddymiającymi</i> |
| 5.14 | IV Piętro | Klatka schodowa 2 | | | | | 28,12 | 3,50 | 98,42 | | | 10,0 | 984 | <i>Wentylator oddymiający CHAT/4-400 1415 wydajność max. 4200m³/h</i> |
| 6.08 | V Piętro | Klatka schodowa 2 | | | | | 18,61 | 3,50 | 65,14 | | | 10,0 | 651 | |
| | | | | | | | | | RAZEM | | | 1636 | | |
| 5.03 | IV Piętro | Klatka schodowa 3 | | | | | 34,92 | 3,50 | 122,22 | | | 10,0 | 1222 | <i>Wentylator oddymiający CHAT/4-400 1415 wydajność max. 4200m³/h</i> |
| 6.06 | V Piętro | Klatka schodowa 3 | | | | | 18,61 | 3,50 | 65,14 | | | 10,0 | 651 | |
| | | | | | | | | | RAZEM | | | 1874 | | |