



ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W OLSZTYNIE
REJONOWY ODDZIAŁ W NIDZICY

13-100 Nidzica, ul. Olsztyńska 28, tel/fax 89 6252898

MUW.DN.6001-1-1/12

Nidzica, dnia 03.09.2012 r.

Pracownie Inżynierskie SOCHA
ul. K. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.08.2012 r. dotyczący przebudowy mostu przez rzekę Wkra w ciągu ulicy Kraszewskiego w Nidzicy informuję, że uzgadniam przedstawione rozwiązania projektowe zawarte w operacie wodnoprawnym pod warunkiem zamiany zaprojektowanego umocnienia narzutem kamiennym skarp rzeki na umocnienie skarp rzeki materacami gabionowymi o grubości około 21 cm. Umocnienie dna rzeki może być wykonane narzutem kamiennym o grubości 30 cm.

Jednocześnie przypominam o konieczności uzyskania tytułu prawnego w formie umowy na użytkowanie gruntów związanych z przebudową mostu oraz przebudowywanej infrastruktury technicznej. (Art. 20 Prawa wodnego, jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Szczegółowy sposób postępowania w sprawie uzyskania umowy na użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi zamieściliśmy na stronie internetowej WWW.geomeliportal.pl

KIEROWNIK

mgr inż. Maciej Paręcki