

Numer 10/P66/04693

Miejscowość Olsztyn

Data 28-07-2010

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. OBIEKT KOLIDUJĄCY Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ:
przebudowywany most na rzece Wkra w ciągu ul. Kraszewskiego
Nidzica gm. Nidzica
działka numer 5-106
2. URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJĘTE PRZEBUDOWĄ:
 - 2.1. Linia kablowa 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA [6107], odcinek 3xYHAKXS 70mm² relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV NIDZICA PRZEPOMPOWIA [S-2103] - stacja NIDZICA CENTRALA NASIENNA [S-0699].
1. ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI:
 - 1.1. Przebudowa linii kablowej 15kV, określonej w p. 2. poza obszar występowania kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejącego układu sieci poprzez wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki.
2. DANE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:
 - 2.1. Sieć o napięciu powyżej 1 kV:
 - 2.1.1. Sposób pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.
 - 2.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 15 kV,
 - 2.1.3. Czas wyłączenia zwarcia doziemnego: 0.25 s.
 - 2.1.4. Moc zwarciova na szynach 15 kV w GPZ NIDZICA: 131 MVA (Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovej.).
 - 2.1.5. Czas wyłączenia zwarcia w stacji: 1 s.
 - 2.1.6. System ochrony od porażeń: uziemienie ochronne.
 - 2.1.7. Parametry przebudowywanych urządzeń 15 kV – zgodnie z opisem w p. 2.
 - 2.1.8. Parametry zwarciove sieci należy uzyskać na etapie projektowania.
3. INNE USTALENIA:
 - 3.1. Projekt budowlany:
 - 3.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
 - 3.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Szczytno.
 - 3.1.3. Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 3.2. Inne wymagania:
 - 2.1.1. W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy ich przebudowę uzgodnić z właścicielem.
 - 2.1.2. W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż ww. należy je przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.
 - 2.1.3. W miejscach ewentualnych skrzyżowań z innymi urządzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe należy zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych.
 - 2.1.4. Materiały uzyskane z demontażu i niewykorzystane przy przebudowie należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Szczytno.
 - 2.1.5. Przebudowę urządzeń należy wykonać bez ich wyłączenia z użytkowania w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe wyłączenie i codzienne załączania urządzeń do pracy.
 - 1.1.1. Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

4. Kopię niniejszych warunków przebudowy sieci należy załączyć do dokumentacji budowlanej przebudowy.
5. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostaną określone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.
6. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi załącznik do niniejszych warunków.
7. TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW: 28-07-2012 r.

OPRACOWAŁ:
Parfinowicz Tomasz



ZATWIERDZIŁ

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent



Zbigniew Szprengiel

Otrzymują:

1. Gmina Nidzica
ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
2. ENERGA - Operator SA Oddział w Olsztynie
Tuwima 6 10-950 Olsztyn