

**GMINA NIDZICA
PLAC WOLNOŚCI 1
13-100 NIDZICA**

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.4.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TI. 271.4.2013
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
**„Remont dachu i wykonanie opaski betonowej budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 26
w Nidzicy”.**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania nr 1:

1) *brak „ilości” w przedmiarze w pozycji 4*

Odpowiedź:

Należy przyjąć dla pozycji 4 obmiar 5 kg

2) *brak pozycji utylizacji wełny mineralnej z rozbiórki?*

Odpowiedź:

Koszt utylizacji i wywozu należy przyjąć w pozycji 8 (Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa – zdjęcie) i 9 (Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę – zdjęcie)

3) *czy budynek wyposażony jest w instalację odgromową i czy będzie taka ewentualnie montowana
brak pozycji w przedmiarze?*

Odpowiedź:

Budynek nie posiada instalacji odgromowej, instalacja odgromowa nie będzie wykonywana.

4) *brak w przedmiarze obróbek blacharskich istniejących kominów.*

Odpowiedź:

Kominy należy izolować papą, wyoblenia wykonać ze styropianu, izolacje komina zakończyć listwami systemowymi.

Treść zapytania nr 2

1) *Proszę określenie w kosztorysie pozycji nr 4 (podać ilość) i pozycji nr 8 (gr. wełny).*

Odpowiedź:

Należy przyjąć dla pozycji 4 obmiar 5 kg

W pozycji 8 i 9 przyjąć grubość wełny 120mm.

Ponadto informujemy, że w pozycji 11 i 12 przyjąć grubość wełny 120mm.

Wobec powyższych wyjaśnień Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),dokonuje:

ZMIANY NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane, w ten sposób, że dodaje załącznik po zmianach nr 10A do SIWZ – Przedmiar robót/kosztorys ofertowy po zmianie nr 1.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązani są dołączyć do ofert dokument (przedmiar robót/kosztorys ofertowy) z uwzględnieniem wszystkich dokonanych zmian tj. załącznik nr 10A do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia ,zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 10A do SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

**BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI**