

Uchwała Nr XXVII/278/2008  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Nidzicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000r. nr 98,poz. 1071 ze zm.), Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje :

**§ 1**

Uznaje się skargę Pana Adama Wasilewskiego, zam. Gdańsk na działalność Burmistrza Nidzicy za niezasadną .

**§ 2**

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nidzicy do poinformowania skarżącego oraz Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o sposobie rozpatrzenia skargi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pałiński

## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy.

W nawiązaniu do wniesionej sprawy pojawiania się wody na działce nr 106 w Orłowie wyjaśniam okoliczności jej powstania. W 2003r. zostało przez Gminę Nidzica wykonane zadanie inwestycyjne budowy sieci wod-kan w miejscowościach Orłowo i Wólka Orłowska. Na mapach i w dokumentacji projektowej nie była ujawniona przedmiotowa uszkodzona rura.

Po zakończeniu zadania inwestycyjnego na okoliczność zgłoszenia pojawienia się wody w obrębie działek nr 104 i 105 w trakcie przeglądu gwarancyjnego zobowiązano Wykonawcę do sprawdzenia przyczyn i usunięcia skutków pojawiającej się wody.

Wówczas stwierdzono że woda pochodzi ze studni znajdującej się na wzniesieniu od strony południowej działki. Studnia była pełna i przelewała się woda wierzchem działki po gruncie. Studnia jest murowana z pokrywą żelbetową i powstała w celu zbierania wód ze źródeł w skarpie i odprowadzenia rurą żeliwną do zbiornika znajdującego się po drugiej stronie drogi na terenie gospodarstwa rolnego na działce nr 19/3.

W miesiącu wrześniu 2004r. wykonawca wykonał wykop z odkryciem rury, stwierdzono iż uszkodzona w trakcie robót rura jest zapchana co powoduje przelewanie się wody w studni. Wykonawca w zakresie gwarancji dokonał czyszczenia rury żeliwnej przepustu pod drogą. Na rynku nie występowały odpowiednie zamienniki do napotkanej rury żeliwnej, dlatego do naprawy rury żeliwnej wykonano połączenie elementów żeliwnych odcinkiem rury PCV Ø110. W trakcie odbioru stwierdzono, że po naprawie usterki rury, wody gruntowe przy drodze nie występują. Następnie w trakcie przeglądu gwarancyjnego ostatecznego w dniu 14.07.2006r. nie stwierdzono pojawiającej się wody na działce nr 104, 105 i 106.

Po upływie okresu gwarancyjnego w dniu 13.10.2006r. została zgłoszona przez ówczesnego właściciela sprawa pojawienia się wody na działce nr 106. W dniu 28.06.2007 wpłynął wniosek o usunięcie usterki powodującej pojawianie się wody na działce. W trakcie kilku kolejnych przejazdów przez Orłowo na terenie nie napotkano na pojawiające się wody stojące w rowie przy drodze i przelewające się przez drogę. Gmina Nidzica nie jest właścicielem rury odprowadzającej wody ze studni na działce nr 14/4 przez działki prywatne do zbiornika na działkę nr 19/3 i nie może w nieskończoność (dożywotnie) odpowiadać za stan w/w rury będącej na prywatnych posesjach.

W dniu 20.08.2008r. została przeprowadzona kolejna kontrola miejsca pojawiającej się wody. Stwierdzono występowanie miejscowo wody nad naprawianą rurą w zarośniętym płytkim wykopie. Prawdopodobnie wcześniejszego występowania wody nie stwierdzono ponieważ właściciel posesji, na której znajduje się ujście rury – działka nr 19/3 (stwierdzono dwa odprowadzenia do zbiornika i na teren) w sposób zmienny wykorzystywał wodę, ograniczał jej odpływ do zbiornika. Rura żeliwna posiada średnicę ok. 100mm na końcu rury zastosowane są zwężenia rur do średnicy ok. 32mm, które podnoszą poziom spływającej grawitacyjnie wody. Na przewężeniu rura ta mogła również ulec zapchaniu. Naprawiana rura mogła ulec rozszczelnieniu i woda znalazła ujście na terenie działki nr 106 bezpośrednio nad naprawianą rurą.

Jednakże, mając na uwadze powstałe zagrożenie w wyniku gromadzenia się wody Gmina po uzyskaniu zgody właścicieli działek 14/4, 104, 105, 106, 67/1, 19/3 zleci wykonanie robót zmierzających do usunięcia nieszczelności na przedmiotowej instalacji w miejscu skrzyżowania z sieciami wodociągową i kanalizacji tłocznej.

INSPEKTOR

  
Muz. Mariusz Arcyz