

HK. 9020.4.110.4.2024

Nidzica, dnia 19 lipca 2024 r.

**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.zo.o**

**ul. Kolejowa 17c**

**13-100 Nidzica**

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i 1a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3, § 21 ust.1 pkt 3, ust. 5 i 6 oraz część C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 924), po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 9 lipca 2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego jakości wody z wodociągu sieciowego w Załuskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

### **STWIERDZA**

**warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu  
z ujęcia wody w Załuskach**

ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody ogólną liczbą mikroorganizmów.

**Woda z wodociągu może być używana do spożycia oraz do celów sanitarno-  
higienicznych po przegotowaniu  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody.**

### **NAKAZUJE**

1. Przeprowadzić niezbędne zabiegi sanitarne do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.
2. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w **Załuskach** o warunkowej przydatności wody do spożycia i celów sanitarnych po przegotowaniu.
3. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu sieciowym w **Załuskach** do wymagań jakościowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
5. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić niezwłocznie sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu sieciowego w **Załuskach**

potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Na podstawie art. 108 kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

## UZASADNIENIE

Badanie próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu sieciowego w **Zaluskach** w dniu 16 lipca 2024 r. wykazało wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h (hydrofornia woda czysta >300jtk/1ml) z jednoczesnym wykluczeniem parametru *Escherichia coli* i *Enterokoków*.

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych takich jak: czerwonka, dur brzuszny, salmonellozy itp. oraz infekcji i zaburzeń żołądkowo – jelitowych wśród osób korzystających z wody z ww. wodociągu. Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczym, głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który stanowi, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h może być wskaźnikiem skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, celem którego jest utrzymanie możliwie najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Oznaczenie tych bakterii można wykorzystywać do oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych wody oraz obecności w instalacjach wodnych biofilmu.

Zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 1 części C tab.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie określono dopuszczalnych wartości dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, a jedynie wymaganie sformułowano w sposób opisowy - „bez nieprawidłowych zmian”. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała :

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 2000 jtk/1ml w kranie konsumenta.

Zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia strona ustala z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia (§ 21 ust. 6 rozporządzenia).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z faktu ponadnormatywnej obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, określonej w części C załącznika nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy uznał, iż do czasu poprawy jej jakości w kwestionowanym zakresie, woda ta jest warunkowo przydatna do spożycia.

W oparciu o § 26 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy. Komunikaty

opracowane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego są rozpowszechniane przez właściwego burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 1a ww. ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Stosownie do art. 12 ust. 1 nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 12 b.

Również art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada na właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością obowiązek utrzymywania jej w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Przepis art. 37 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy orzekł jak w sentencji decyzji. O wykonaniu nakazów nałożonych niniejszą decyzją należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy.

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w art. 1a pkt 12 lit. b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.).

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 kpa decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

### **Pouczenie**

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy, 13-100 Nidzica ul. Żeromskiego 8.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, nia

zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 kpa).

**Otrzymują:**

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Nidzica spółka zo.o
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Nidzicy
2. Starosta Nidzicki
3. Warmińsko- Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy
5. PSSE w Nidzicy Sekcja Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku



Z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Nidzicy  
*Katarzyna Jabłońska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

Sporządziła  
Wioletta Kowalska