

Nidzica, 18 czerwca 2010 rok

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 341-17/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TI. 341-17/10
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy”.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty.

I. Treść zapytań:

Pytanie 1

Pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót, występują rozbieżności dotyczące kręgów studni. Proszę o określenie ,czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania studni z kręgów betonowych czy żelbetowych ?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót na kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy zmienić studnie żelbetowe na studnie betonowe z betonu B-45 .

Pytanie 2

W przedmiarze robót „Sieć wodociągowa ul. Leśna odc.K3 do Ł1”, w poz. nr 18 występuje przecisk sterowany rurami PE o Sr.160 mm, natomiast wg projektu (profilu) powinien to być przecisk rurą o śr.110 mm, zaś w opisie technicznym (punkt 10.4) są rozbieżności. Proszę o jednoznaczne określenie ,jaki przecisk należy przyjąć do wyceny oraz o ewentualną zmianę przedmiaru.

Odpowiedź.

Wodociąg główny jest zaprojektowany z rur PE Dn 160 mm a nie Dn 110 mm.
Przewiert pod rowem należy wykonać z rur PE 100 PN 10 Dn 160 mm.

Zamawiający nadmienia, iż zgodnie z projektem umowy obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Przy tak określonym charakterze wynagrodzenia to wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za ustalenie ilości robót oraz przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego.

Powyższe wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

Zgodnie z postanowieniami SIWZ proszę potwierdzić otrzymanie w/w informacji w formie fax (089 625 07 11) lub e-mail na adres: um_przetargi@nidzica.pl

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI

