

Nidzica, 25 czerwca 2010 rok

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 341-17/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TI. 341-17/10
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy”.

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty.

I. Treść zapytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie systemu powiadamiania tłoczni ścieków w technologii GSM/GPRS ?

Odpowiedź:

Układ zdalnego monitoringu pracy tłoczni winien być wykonany z wykorzystaniem sterowania radiowego przy pomocy nadajników radiowych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

Zgodnie z postanowieniami SIWZ proszę potwierdzić otrzymanie w/w informacji w formie fax (089 625 07 11) lub e-mail na adres: um_przetargi@nidzica.pl

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI