

Nidzica, 25 maja 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.11.2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzewa, Nr 190523N Mazurska, Nr 190520N Bogumiła Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piaskowa i Nr 190515N Plac Kosmonautów w Nidzicy”

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane.

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa klasa rur

W Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej brak jest danych dotyczących klasy (SN) zaprojektowanych rur PE.

Prosimy o podanie klasy rur PE (SN).

Odpowiedź:

Kanalizację deszczową w projektowanych ulicach zaprojektowano z rur strukturalnych z PE SN 8.

Pytanie 2:

Dotyczy: Średnicy kanału deszczowego na odcinku D7-D10

Na profilu kanalizacji deszczowej Rys. nr 1 odcinek D7-D10 – średnica kanału PE opisana jest jako DN 300, natomiast na rzutach (Arkusz 1 i 2) średnica w/w odcinka opisana jest jako DN 200.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Kanalizację deszczową na odcinku D-7 do D-10 zaprojektowano z rur o średnicy Dn 300 mm zgodnie z profilem podłużnym. Średnica Dn 200 mm na planie sytuacyjno-wysokościowym została opisana mylnie.

*Powyższe wyjaśnienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/*

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPUSŁKI