

Nidzica, 27 maja 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.11.2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzewa, Nr 190523N Mazurska, Nr 190520N Bogumiła Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piaskowa i Nr 190515N Plac Kosmonautów w Nidzicy”

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane.

Pytanie nr 1:

Dot. poz. 36 d.4 przedmiaru robót „Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi grubości 15 cm”
Na rynku materiał tej grubości nie jest dostępny, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje zastosowanie płyt ażurowych grubości 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zastosowanie płyt ażurowych grubości 10 cm.

*Powyższe wyjaśnienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/*

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI