

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.3.2020

WYJAŚNIENIA NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie**”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania z dnia 30.01.2020 r.:

Pytanie nr 1

Zgodnie z SST podbudowę zasadniczą należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3. Natomiast według rysunków technicznych oraz projektu wykonawczego należy wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa C 50/30. W związku dużą różnicą w cenie materiału oraz w celu aby wszyscy Wykonawcy przyjęli ten sam materiał do wyceny, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę zasadniczą należy wykonać z KŁSM C 50/30.

Odpowiedź:

Podbudowę zasadniczą należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C_{90/3}, zgodnie z zapisami SST D-04.04.01 *Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.*

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/

*Burmistrz Nidzicy
Jacek Kosmala*