


Proj. rozdzielnica TG-S  
w obudowie podtytnkowej Moduł 160 Compact  
z drzwiami pełnymi 5x24, 120 modułów  
prod. "SCHRACK"



BILANS MOCY:	
$P_i = 14,5 \text{ kW}$	$k_j = 0,7$
$P_s = 10,2 \text{ kW}$	

 <div>ul. Mroza 17/17 10-692 Olsztyn NIP: 848-177-10-79</div>	
OBIĘKT: Rozbudowa budynku szkoły, działka nr 12-64 i 12-65 Łyna, gmina Nidzica	
TEMAT: Schemat rozdzielnicy TG-S	
SKALA B/S	NR RYS. E-01
PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11	DATA 06.2015
SPRAWDZAJĄCY: mgr. inż. Jacek Królikiewicz upr.bud.nr WAM/0176/PWOE/14	podpis
OPRACOWAŁ: tech. Maciej Wróblewski	podpis
podpis	